

10 consejos

Anticípese a las heladas de invierno

Nunca es demasiado pronto para comenzar los preparativos de la temporada de calefacción.

Tache de la lista estos 10 consejos y anticipéese a las heladas de invierno.

- Un profesional calificado realizó la inspección y el mantenimiento del horno en los últimos 12 meses. *(Se debe realizar un mantenimiento del horno al menos una vez al año.)*
- Un profesional calificado limpió y realizó una inspección de las chimeneas y los conductos. He revisado la acumulación de creosota. *(La causa principal de que los incendios de chimenea por acumulación de creosota ocurran se debe al hecho de no limpiar la chimenea. Este mantenimiento se debe realizar al menos una vez al año.)*
- En la chimenea o en la estufa utilizamos madera seca, estacionada.
- La pantalla para chimenea es de metal o de vidrio templado, se encuentra en buenas condiciones y está firmemente colocada frente a la chimenea.
- Tenemos un recipiente de metal cubierto listo para el uso para desechar las cenizas enfriadas. *(El recipiente para cenizas debe estar alejado, al menos 10 pies (3 metros), de su hogar y de edificios cercanos).*
- Nuestros hijos saben que deben mantenerse a una distancia de al menos 3 pies (1 metro) de la chimenea, de la estufa a pellet/leña, de la estufa de aceite o de otros calentadores de ambiente.
- Los calentadores de ambiente portátiles tienen un interruptor automático.
- Los calentadores de ambiente portátiles se enchufan directamente a un tomacorriente *(no a un prolongado)* y se colocan al menos a tres pies *(un metro)* de cualquier otro objeto inflamable; como ropa de cama, papel, paredes e incluso persona. *(Coloque notas por todo su hogar para recordarle apagar los calentadores portátiles cuando salga de una habitación o se vaya a dormir.)*
- Probamos los detectores de humo y se encuentran en funcionamiento. *(Necesita detectores de humo en cada piso de su hogar, dentro y fuera de cada dormitorio. Para una mejor protección, los detectores de humo deben estar interconectados para que todos se activen cuando suene uno.)*
- Probamos los detectores de monóxido de carbono y se encuentran en funcionamiento. *(Debe haber un detector de monóxido de carbono en cada piso de su hogar y fuera de cada dormitorio.)*



Su fuente de información de SEGURIDAD

División de Educación Pública (Public Education Division) de NFPA. • 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169



South
Montgomery
County
Fire Department

www.MCESD8.org - 281-363-3473